



POZNÁMKY:

LDP SYSTÉM
Ústředna lokální detekce požáru bude instalována na recepci v 1.NP m.102. Ústředna lokální detekce požáru musí vyhovovat ČSN 73 0875 čl. 4.12.4.

Použité samočinné hlásiče LDP musí splňovat ČSN EN 54–7. Hlásiče jsou v PD rozmístěny v souladu s požadavky ČSN 34 2710:2011. Při instalaci je nutné dodržet pokyny vycházející z tabulky 1 v oddílu 6.5.1.1 této normy.

Tlačítkové hlásiče budou instalovány ve výšce 1,2 – 1,5m. Použité hlásiče musí splňovat ČSN EN 54–11.

Kabeláže: E30/60 JE–H(St)H 3x2x0,8 – kruhová linka

CCTV SYSTÉM
IP dohledový video systém (uzavřený televizní okruh CCTV), zajišťující celkový přehled o dění v objektu. Kamery budou instalovány ve všech výstavních prostorech expozic. Finální rozmístění kamer je potřeba upravit dle skutečného rozmístění expozice, které není součástí projektové dokumentace. Navržené zařízení umožňuje pořizování záznamu.

Kabeláže: U/UTP CAT6

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	STROP	POZNÁMKA
101	ZADVEŘÍ	3,42	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	sokl 40 mm na stěnách
102	RECEPCE MUZEA	30,83	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	
103	VSTUPNÍ HALA	14,34	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	
104	VSTUPNÍ HALA	11,37	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	
105	KANCELÁŘ	13,50	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	
106	CHODBA	2,85	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	
107	KANCELÁŘ	11,71	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	
108	KUCHYŇKA	6,97	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	keram. obklad, nad pracovní deskou v.: min 500 mm
109	PŘEDSÍŇ WC	2,67	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	
110	WC	1,23	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	
111	SKLAD KULIS	13,00	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	
112	SCHOD. PROSTOR	18,60	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	
113	BEZBARIÉR. WC	4,16	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	
114	SCHOD. PROSTOR	1,98	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	

Legenda značek

- LDP** - ÚSTŘEDNA LDP
- F** - TLAČÍTKOVÝ POŽÁRNÍ HLÁSIČ
- OT** - OPTICKO-TEPLOTNÍ POŽÁRNÍ HLÁSIČ
- O** - OPTICKÝ POŽÁRNÍ HLÁSIČ
- EPS** - POŽÁRNÍ SIRÉNA LINKOVÁ
- K** - KAMERA CCTV
- CCTV** - ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ CCTV
- M** - MONITOR CCTV

Akce:				HIP:	
MUZEUM NEJDEK - oprava a stavební úpravy				Ing. Martin Volný	
Zpracovatel PD:		Investor:		Autorizační razítko:	
 ICS-systémy s.r.o. ■ Hory 106, 360 01 Karlovy Vary ■ www.ics-kv.cz ■		Město Nejdek Adresa: Karla IV. 239, 362 21 Nejdek			
Místo stavby: nám. Karla IV. 238, 362 21 Nejdek, parc. č. 121/1, k. ú. Nejdek		Část: D.1.4.7.			
Název výkresu: PŮDORYS 1.NP - slaboproudé rozvody			Stupeň: DPS		
Zodp. projektant:	Projektant:	Navrhl:	Formát:	Příloha:	
Jan Beran	Jan Dobranský	Jan Beran	4xA4	D.1.4.7.03	
Podpis:	Podpis:	Podpis:	Měřítko: 1:50	Datum: 03/2020	Kopie: