



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	STROP	POZNÁMKA
201	SCHOD. PROSTOR	18,73	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	
202	MUZEUM - EXPOZICE	32,36	VLYSOVÁ PODLAHA	SDK, po obvodě fabion	
203	MUZEUM - EXPOZICE	21,05	VLYSOVÁ PODLAHA	SDK, po obvodě fabion	
204	MUZEUM - EXPOZICE	20,60	VLYSOVÁ PODLAHA	SDK, po obvodě fabion	
205	MUZEUM - EXPOZICE	25,68	VLYSOVÁ PODLAHA	SDK, po obvodě fabion	
206	MUZEUM - EXPOZICE	24,34	VLYSOVÁ PODLAHA	SDK, po obvodě fabion	
207	DEPOZITÁŘ, TECHNICKÁ A ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	24,34	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	

Legenda značek

- LDP** - ÚSTŘEDNA LDP
- F** - TLAČÍTKOVÝ POŽÁRNÍ HLÁSIČ
- OT** - OPTICKO-TEPLOTNÍ POŽÁRNÍ HLÁSIČ
- O** - OPTICKÝ POŽÁRNÍ HLÁSIČ
- EPS** - POŽÁRNÍ SIRÉNA LINKOVÁ
- K** - KAMERA CCTV
- CCTV** - ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ CCTV
- M** - MONITOR CCTV

POZNÁMKY:

LDP SYSTÉM
Ústředna lokální detekce požáru bude instalována na recepci v 1.NP m.102. Ústředna lokální detekce požáru musí vyhovovat ČSN 73 0875 čl. 4.12.4.

Použité samočinné hlásiče LDP musí splňovat ČSN EN 54–7. Hlásiče jsou v PD rozmístěny v souladu s požadavky ČSN 34 2710:2011. Při instalaci je nutné dodržet pokyny vycházející z tabulky 1 v oddílu 6.5.1.1 této normy.

Tlačítkové hlásiče budou instalovány ve výšce 1,2 – 1,5m.
Použité hlásiče musí splňovat ČSN EN 54–11.

Kabeláže: E30/60 JE–H(St)H 3x2x0,8 – kruhová linka

CCTV SYSTÉM

IP dohledový video systém (uzavřený televizní okruh CCTV), zajišťující celkový přehled o dění v objektu. Kamery budou instalovány ve všech výstavních prostorech expozic. Finální rozmístění kamer je potřeba upravit dle skutečného rozmístění expozice, které není součástí projektové dokumentace. Navržené zařízení umožňuje pořizování záznamu.

Kabeláže: U/UTP CAT6

Akce:				HIP:	
MUZEUM NEJDEK - oprava a stavební úpravy				Ing. Martin Volný	
Zpracovatel PD:		Investor:		Autorizační razítko:	
 ICS-systémy s.r.o.		Město Nejdek			
■ Hory 106, 360 01 Karlovy Vary ■ www.ics-kv.cz ■		Adresa:			
		Karla IV. 239, 362 21 Nejdek			
Místo stavby:		Část:			
nám. Karla IV. 238, 362 21 Nejdek, parc. č. 121/1, k. ú. Nejdek		D.1.4.7.			
Název výkresu:			Stupeň:		
PŮDORYS 2.NP - slaboproudé rozvody			DPS		
Zodp. projektant:	Projektant:	Navrhl:	Formát:	Příloha:	Kopie:
Jan Beran	Jan Dobranský	Jan Beran	8xA4	D.1.4.7.04	
Podpis:	Podpis:	Podpis:	Měřítka:	Datum:	
			1:50	03/2020	