VZOROVÝ ŘEZ USAZENÍ OT

SCHÉMA KOMPENZACE POTRUBÍ U ODBOČEK, KOLEN NA TRASE ROZVODŮ:



POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ ROZVODY JSOU VEDENY VOLNĚ POD STROPEM PODHL. V DRAŽCE VE ZDI (VE SNAZE ZACHOVAT V CO NEJVYŠŠÍ MÍŘE STAVAJÍCÍ VEDENÍ).
- LEDNÍ VEDENÍ PŘI PROCHÁZCE NOSNOU KONSTRUKCÍ BUDE DVAŘENO OCELOVOU CHRÁNIČKOU.
- VŠECHNY ROZVODY Z MĚĎ BUDOU IZOLOVÁNY A MUSÍ UMOŽŇOVAT DILATACI
- ROZVODY MUSÍ BÝT VYPOUŠTITELNÉ (V NEJNIŽŠÍM MÍSTĚ OKRUHU) A ODVZDUŠNITELNÉ (V NEJVYŠŠÍM MÍSTĚ OKRUHU)
- VEŠKERÉ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO NAVLÁČKOU TEPELNOU IZOLACI
- VEŠKERÉ PROSTUPY ROZVODŮ A INSTALACÍ POŽÁRNĚ DĚLICÍM KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY POMOCÍ MATERIÁLU, TVELÍ A JINÝCH VÝROBKŮ, JEJICHŽ POŽÁRNÍ ODOLNOST JE URČENA POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PROSTUPOVÉ KONSTRUKCE V SOULADU S KAPITOLOU 11. ČSN 730802 – VZ PBŘ
- PŘÍPOJNÁ STANICE, REDUKOVANÉ S REGULAČNÍM ARMATURAMI, REGULACE APOD. ZŮSTÁVAJÍ STÁVAJÍCÍ, PO NICH NENÍ SOUČÁSTÍ PD!
- JEDNÁ SE O DOKUMENTACI PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A NÁROJOVÝ VÝBĚR ZHOTOVITELE. NUTNÁ VYPRACOVAT ZHOTOVITELEM (REALIZAČNÍ) DOKUMENTACI K PROVEDENÍ STAVBY!
- NA STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

LEGENDA POTRUBÍ:

PŘÍVOD TOPNÉ VODY – MĚDĚNÉ POTRUBÍ

ZPÁTEČKA TOPNÉ VODY – MĚDĚNÉ POTRUBÍ

TEPLOTNÍ SPÁD: STÁVAJÍCÍ (ZNAČENÝ 70/60 °C)
VENKOVNÍ VÝPOČTOVÁ TEPLOTA –18 °C

c)					
b)					
a)					
OZN. REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE		REVIZI PROVEDL	PODPIS	DATUM

0,000 = Podlaha 1NP 135upraf ZŠ

PROJEKTANT	KONTROLOVAL	KNP	OPRÁVNĚNÁ OSOBA	GRPLAN	ZAKLID VYTISKU
Ing. Jan Fuska	Ing. Ludek Neužilka	Ing. Ludek Neužilka	Ing. Václav Pavlů	Ing. Ludek Neužilka +420 777 183 183 380 27 Nechlín Horní	
STAVEBNÍK	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 220, 362 21 Nejdek				DATUM 03/2022
NÁZEV AKCE	**Nejdek, ZŠ nám. Karla IV. – celková rekonstrukce**	MÍSTO AKCE	náměstí Karla IV. 423, 362 21 Nejdek		MĚŘÍTKO
NÁZEV ČÁSTI	**D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ**	C. POPISNÉ Č. POZEMKU	423, 116, 158, 162 St. 183, st. 183, st. 2301, st. 2302		ČÍSLO ZAKÁZKY **SNP+DVS**
OBSAH VÝKRESU	**Objekt SO03 Podorys 2.NP**	KÓTY	mm	MĚŘÍTKO **1:50**	FORMÁT **297x1360**
		KAT. ÚZEMÍ	Nejdek	ČÍSLO ZAKÁZKY **I23002018**	ČÍSLO VÝKRESU **D.1.4.2.13**