

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

# Město Nejdek

náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek



tímto poskytuje

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

*k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce  
zadávané v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)*

**ZŠ NEJDEK, NÁM. KARLA IV.  
– CELKOVÁ REKONSTRUKCE 1. STUPNĚ**

Na základě tohoto vysvětlení **nebude** zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

### ➤ Dotaz ze dne 03. 04. 2025

Dobrý den,

prosím o reakci na níže uvedené požadavky:

- IV. Cena díla - Uchazeč žádá doplnění smlouvy o dílo o bod 14. Cena za dílo nezahrnuje likvidaci kontaminovaných materiálů a nebezpečných látek včetně zeminy (ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), které nejsou popsány v zadávací dokumentaci a jejichž existence není v době zpracování nabídky známa. Likvidaci výše uvedeného zajistí zhotovitel po předchozí vzájemné dohodě o ceně těchto víceprací.
- XIV. Sankční ujednání – Uchazeč žádá doplnění bodu 9. o větu „Výše uvedené smluvní pokuty jsou omezeny nejvýše na 10% celkové ceny díla bez DPH“
- Součástí zadávacích podmínek je příloha č. 7. Zásady DNSH, kde je požadavek na dodání ZTI spotřebičů dle 2 třídy EU Water Label. Ve výkazu výměr není tento požadavek zanesen. Prosím o specifikaci, jaké zařizovací předměty máme v cenové nabídce uvažovat.

### Odpověď na dotaz ze dne 03. 04. 2025

- Zadavatel rozhodl, že nebude smlouvu o dílo doplňovat, toto řeší obecná ustanovení ve smlouvě o vícepracích.
- Zadavatel nebude upravovat smlouvu o dílo dle požadavků účastníků zadávacího řízení. Smlouva je závazná v podobě, v jaké byla součástí zadávací dokumentace.
- Příloha č. 7 - Zásady DNSH obsažená v zadávací dokumentaci je obecný vzor a není specifická pouze pro tuto zakázku. Dodávka ZTI spotřebičů stejně jako další relevantní dodávky a práce musí splňovat zásadu DNSH. Zadavatel nestanovuje bližší specifikaci, jen požaduje splnění zásady DNSH, jejíž splnění bude kontrolováno v rámci přijímacího řízení.

Zadavatel uvádí pro konkrétní případ ZTI následující: Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;

b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;

c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru (vypočteno dle vzorce  $V_{a3} = (V_{f4} + (3 \times V_{r5})) / 4$ );

d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Ostatní požadavky zadavatele na zpracování nabídky uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

V Nejdku dne 04. 04. 2025.

Ludmila Vocelková, v. r.

starostka