

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Město Nejdek

náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek



tímto poskytuje

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

*k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce
zadávané v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)*

**ZŠ NEJDEK, NÁM. KARLA IV.
– CELKOVÁ REKONSTRUKCE 1. STUPNĚ**

Na základě tohoto vysvětlení **bude** zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

➤ Dotaz ze dne 04. 04. 2025

Dobrý den,

- ve výpisu klempířských prvků jsou výrobky z FeZn tl.1mm. FeZn plech tl.1mm nelze klempířsky zpracovávat, tato tl. se běžně používá spíše u zámečnických konstrukcí. Standardem pro klempířské práce je plech tl.0,5mm. Opravdu si trváte na tl.1mm - práce je tím pádem 2x tak náročná i finančně.
- Dále ve VV chybí bednění okapové hrany - pod žlabem - šíře 1m a odvětrání kanalizace D 125mm - 16ks.

Odpověď k dotazu ze dne 04. 04. 2025:

- Jednotlivé klempířské prvky budou provedeny dle výpisu prvků z FeZn plechu min. tl. 0,6 mm.
- Položky ve výkazu výměr byly doplněny.

➤ Dotaz ze dne 07. 04. 2025

Dobrý den, prosím o reakci na dotaz:

V technické zprávě jsou popsány elektroměrové rozvaděče RE1 a RE2. V textu 7.3.1 a 7.3.2 je uvedeno, že stávající rozvaděč RE1 + RE2 bude demontován a nahrazen novým rozvaděčem. Ve výkazu nejsou tyto rozvaděče uvedeny.

Budou se původní elektroměrové rozvaděče nahrazovat nebo budou ponechány stávající?

Odpověď k dotazu ze dne 07. 04. 2025:

Rozvaděče se budou nahrazovat dle schématu ve výkresové části a popisu v technické zprávě.

V technické zprávě 7.5.2 je napsáno že RE1 je součástí RH1. Proto není uvedena samostatná položka.

V technické zprávě 7.7.2 je napsáno že RE2 je součástí RSS. Proto není uvedena samostatná položka.

▪ INFORMACE Č. 1)

Zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek a upravuje znění Zadávací dokumentace, a to konkrétně v bodě 9.2, následujícím způsobem:

Lhůta pro podání nabídek skončí dne 13. 05. 2025 v 10:00 hodin.

Ostatní požadavky zadavatele na zpracování nabídky uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

V Nejdku dne 08. 04. 2025.

Ludmila Vocelková, v. r.

Starostka

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Aktualizovaný výkaz výměr ke dni 8. 4. 2025