

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Město Nejdek

náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek



tímto poskytuje

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

*k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce
zadávané v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)*

**ZŠ NEJDEK, NÁM. KARLA IV.
– CELKOVÁ REKONSTRUKCE 1. STUPNĚ**

Na základě tohoto vysvětlení **nebude** zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

▪ **Dotaz ze dne 15. 04. 2025**

V PD je místnost č. 119 vedena jako kabinet. Dle skladby stěn je zde uvedena skladba 1.04. Ta dle PD obsahuje desky impregnované do vlhkých prostor, nikoliv desky akustické (pravděpodobně vhodnější pro účel této místnosti). Jaký typ desek má být použit? Žádáme zadavatele o upřesnění.

Odpověď k dotazu ze dne 15. 04. 2025:

Navrhovaná skladba při dvojím oploštění a vložení minerální izolace vyhoví normovým akustickým požadavku. Není nutné měnit typ desek.

Ostatní požadavky zadavatele na zpracování nabídky uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

V Nejdku dne 16. 04. 2025.

Ludmila Vocolková, v. r.
starostka