

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Město Nejdek

náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek



tímto poskytuje

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

*k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce
zadávané v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)*

**ZŠ NEJDEK, NÁM. KARLA IV.
– CELKOVÁ REKONSTRUKCE 1. STUPNĚ**

Na základě tohoto vysvětlení **nebude** zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

- **Dotaz ze dne 16. 04. 2025**

Dobrý den,

můžeme požádat o bližší specifikaci požadované dodávky Teraco dlažby? Dále nám přijde, že nesedí m2 schodiště, podle přepočtu projektové dokumentace je ve výkazu 2x taková výměra. Prosím o ujasnění.

Odpověď k dotazu ze dne 16. 04. 2025:

Teraco dlažba rozměr 300x300 tl. min. 24 mm, povrch broušený barevný odstín dle výběru investora ze základního vzorníku. Položení do betonového nebo maltového lože na lepicí tmel. Výměra schodiště odpovídá výkresové části.

Ostatní požadavky zadavatele na zpracování nabídky uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

V Nejdku dne 17. 04. 2025.

Ludmila Vocolková, v. r.
starostka