



LEGENDA – PROJEKT VO

- PROJEKTOVANÝ KABEL VO V TRUBCE (CYKY-J 4x16/TR.HDPEØ50)
- ZEMNÍCI VODIČ FeZn Ø10
- 1 PRACOVNÍ OZNAČENÍ SVĚTELNÉHO BODU (BUDE UPŘESNĚNO SPRÁVCEM VO)
- 35m— DÉLKA KABELOVÉ TRASY VČETNĚ ZAPOJENÍ
- ⊕ PŘÍPOJENÍ STOŽÁRU VO NA UZEMNĚNÍ (FeZn Ø10 V TRASE S KABELY VO)
- PROJEKTOVANÝ STOŽÁR + SVÍTIDLO VO (VIZ LEGENDA NA SITUACI)

STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE

- VE STOŽÁRECH BUDE OSAZENA STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE
- * ŘADOVÁ SVORKA NA DIN LIŠTU PRO UKONČENÍ 3 KABELŮ CYKY 4x16
- OZNAČENÍ 9.16.4
- SOUSTAVA TNC
- PRŮŘEZ 16mm²
- ZAPOJENÍ PRO 3 KABELY
- * JIŠTĚNÍ VÝVODŮ POJISTKAMI E14/6A

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 PEN stř.50Hz, 400V/TN-C
1 NPE stř.50Hz, 230V/TN-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :

STUPEŇ OCHRANY – ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

Bc.PAVEL PRUSKÝ PROJEKTY ELEKTRO IČ : 05124166 STUDENTSKÁ 436/56A, KARLOVY VARY 36007 MOBIL : 776 260 979, E-MAIL : prp11@seznam.cz			Číslo paré :	Autorizace :
HIP :	ING.OTA ŘEZANKA			
Zodpovědný projektant :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :		
Kreslil :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :		
Investor :	MĚSTO NEJDEK, NÁMĚSTÍ KARLA IV. 239, 36221 NEJDEK; IČ:00254801			
Stupeň dokumentace :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
Název akce :	POZORKA, AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY U ČSPH		Zakázkové číslo :	2025026
			Měřítko :	
			Formát :	2 A4
Část :	D2 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		Datum :	06/2025
Název přílohy :	SCHÉMA VO		Číslo přílohy :	D2.4