



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 NPE stř.50Hz, 400V/TN-S C – PŘÍVOD
3 NPE stř.50Hz, 400V/TN-S
1 NPE stř.50Hz, 230V/TN-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :
STUPEŇ OCHRANY – ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
– DOPLŇENÁ : PROUDOVÝ CHRÁNIČ

Bc.PAVEL PRUSKÝ PROJEKTY ELEKTRO IČ : 05124166 STUDENTSKÁ 436/56A, KARLOVY VARY 36007 MOBIL : 776 260 979, E-MAIL : prp11@seznam.cz			Číslo paré :	Autorizace :	
HIP :	ING.IRENA PICHLOVÁ				
Zodpovědný projektant :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :			
Kreslil :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :			
Investor :	MATEŘSKÁ ŠKOLA NEJDEK, LIPOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, LIPOVÁ 1152, 362 22 NEJDEK				
Stupeň dokumentace :	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				
Název akce :	NEJDEK, MŠ LIPOVÁ CELKOVÁ REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÝ PAVILON			Zakázkové číslo :	2021003
				Měřítko :	
				Formát :	2 A4
Část :	D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			Datum :	02/2021
Název přílohy :	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NAPÁJENÍ			Číslo přílohy : D.1.4.4-02	