

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

adresa: Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32

(obyčejně)

Váš dopis zn.:

Ze dne: 27.01.2021

Číslo jednací: KHSKV00691/2021/HDM/Cog - S10

Vyřizuje: Klára Coganová

Telefon: 355 328 351

E-mail: [klara.coganova@khskv.cz](mailto:klara.coganova@khskv.cz)

Datum: 16.02.2021

Ing. Irena Pichlová  
Bří Čapků 550  
362 21 Nejdek

**k.ú. Nejdek, st. p. č. 1284, 1285, 1286, 1287, 1288 a p.p.č. 2027/6, 2027/44 – Nejdek, MŠ, Lipová, celková rekonstrukce – hospodářský pavilon**

**Stavebník:** Město Nejdek, IČO: 00254801

**Zástupce stavebníka:** Ing. Irena Pichlová, Bří Čapků 550, 362 21 Nejdek, IČO: 72253134, na základě plné moci ze dne 05.10.2020

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary (dále jen „KHS KK“) jako orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti zástupce stavebníka, ze dne 27.01.2020, ve věci výše uvedené stavby a k ní připojené dokumentace vydává toto:

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

KHS KK po posouzení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví s předloženou dokumentací pro stavební povolení „**Nejdek, MŠ, Lipová, celková rekonstrukce – hospodářský pavilon**“ na st. p. č. 1284, 1285, 1286, 1287, 1288 a p.p.č. 2027/6, 2027/44, k.ú. Nejdek

**souhlasí.**

### Odůvodnění:

Předloženou dokumentaci vypracovala projektová kancelář Ing. Irena Pichlová, Bří Čapků 550, 362 21 Nejdek v lednu 2021, arch. č. P 19.2020.

Mateřská škola se skládá z 5 samostatných pavilonů. Pavilony jsou spojeny zastřešeným dřevěným krčkem. Předložená dokumentace řeší rekonstrukci jednopodlažního hospodářského pavilonu.

Stávající budova je bez podsklepení, jednopodlažní. V hospodářském pavilonu jsou umístěny kancelář ředitelky, stravovací provoz pro celý areál MŠ se sociálním zázemím pro personál, prádelna, mandlovna, sklady prádla. Z boku je sklad pro zahradní nábytek a technické stroje. Zásobování probíhá přes rampu.


Stavba zahrnuje celkovou rekonstrukci objektu, tzn. rekonstrukce všech inženýrských sítí, opravy střechy, zateplení stropu nad 1.NP a zateplení fasády, výměnu všech dveří, opravu všech povrchů.

Stravovací provoz je dispozičně členěn na varnu, prostor pro mytí termoportů, příjem zboží, hrubou přípravu zeleniny, sklady. V kuchyni budou instalovány nové zařizovací předměty a vzduchotechnické zařízení.

VZT jednotka bude umístěna v samostatné strojovně v 1.NP. Čerstvý vzduch bude nasáván z fasády objektu přes dešťovou žaluzii. Znehodnocený vzduch bude vyfukován nad střechu objektu. Pro přívod vzduchu do prostoru varny jsou navrženy 2 velkoplošné textilní výústky ve tvaru půlkruhového segmentu. Textilní výústky budou certifikované pro použití v kuchyni a pratelné. Znehodnocený vzduch z kuchyně bude odsáván převážně pomocí nerezových digestoří osazených nad varným centrem a myčkou nádobí (VZT č.1). Samostatné VZT zařízení (č.2) bude v prádelně a mandlovně. VZT č. 3 zajistí odvětrání hyg. zařízení, VZT č. 4 sklady. Všechny bezokenní místnosti budou odvětrány napojením na VZT č. 3 nebo č.4.

KHS KK přezkoumala žádost stavebníka v návaznosti na projektovou dokumentaci s ní předloženou a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.

**KHS KK upozorňuje**, že včas před zahájením užívání stavby bude KHS KK předložen doklad o výsledku laboratorního rozboru pitné vody z vnitřního vodovodu dodávané k odběrným místům (např. varna), v souladu § 4 odst. 7 a 8 a § 8 odst. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu kráceného rozboru podle části 1. přílohy č. 5 této vyhlášky, která je přílohou k zákonu.



Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje  
se sídlem v Karlových Varech  
Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary  
odbor hygieny dětí a mladistvých

Mgr. Klára Coganová  
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

## Příloha

1x předložená dokumentace

## Kopie

KHS KK - oddělení HDM Karlovy Vary