

POZNÁMKA:

VEDENÍ POTRUBÍ POD STŘEŠÍ V 1.PP BUDE PROVEDENO POMOCÍ KONZOL. PŘÍPADNĚ ZÁVĚSŮ. TĚPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ BUDE TL 15, RESP 20MM A BUDE POUŽITA TĚPELNÁ IZOLACE TYPU MIRELON PRO.

UCHYCENÍ PITRUBÍ:


- PEVNÝ BOD
- KLUZNÉ ULŐŽENÍ
- KOMPENZÁTOR



LEGENDA ŠRAF:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NEVYUŽITÝ ZASTŘIPANÝ PROSTOR

LEGENDA ČAR:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ, MĚD
- VRAŤNÉ POTRUBÍ, MĚD



|  |   |         |                   |   |         |       |  |
|--|---|---------|-------------------|---|---------|-------|--|
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT   |   |         |                   | PROJEKTANT AKCE   |         |       |  |
| <div><div></div><div><b>Ing. Jan Schrader</b><br/>Komorního 1906, 366 01 Sokolov<br/>IČ: 454 09 811, +420 382 605 346</div></div> |   |         |                   | <div><div></div><div><b>Ing. Milan Šnapek</b><br/>Švabinského 1729, 366 01 Sokolov<br/>IČ: 681 22 065 +420 723 789 882</div></div> |         |       |  |
| VYPRACOVAL   | MgA. Jan Hájemník                                 | KRESLIL | MgA. Jan Hájemník | STUPEŇ  | DPS     | PARÉ: |  |
| INVESTOR   | Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 36221 Nejdek | DATUM   | 02/19             | ZAK.Č.  | 0352019 |       |  |
| KRAJ   | Karlovarský                                       | MO      | Nejdek            | FORMÁT  | A4      |       |  |
| AKCE: ZMĚNA ZPŮSOBU VYTÁPĚNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU   |   |         |                   | Č. VÝK.   | MĚŘITKO |       |  |
| NEJDEK, CHODOVSKÁ Č.P. 465   |   |         |                   |   | 1:50    |       |  |
| OBSAH: PŮDORYS 1.PP – ÚT   |   |         |                   | D.1.4.2.2   |         |       |  |