

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

přesný typ zařizovacích předmětů dle požadavků architekta

U UMYVADLO
- sifon chromový DN40 – 530 mm nad podlahou
- umyvadlová stojánková baterie
- 2x RV 1/2"x3/8" – 580 mm nad podlahou

WC KLOZET
- závěsný klozet a podomítkový modul
- výška odpadu 185 mm

výška napojení vody cca 1000 mm

SM SPRCHA
- Sprchový odtokový žlab/gula se spodním napojením DN50 se zápachovou uzávěrkou
- Sprchová nástěnná páková baterie se sprchovým příslušenstvím

VÝL VÝLEVKA
- Nástěnná baterie – 1150 mm nad čistou podlahou
- Nástěnná výlevka s plastovou mřížkou, výlevkový sifon s rozetou, DN 50

P PISOÁR
- Keramický pisoár s radarovým splachovačem
- Automatický splachovač s infračerveným senzorem, sada (kryt, trubička) s omezenou dobou výtoku

LEGENDA:

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – odhlučněný systém (PP)
(připojovací, odpadní, větrací potrubí uvnitř objektu – max. 100 °C)

SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PVC – ČSN EN 1404–1
(svodné potrubí, potrubí mimo objekt – max. 100 °C)

STÁVAJÍCÍ LEŽATÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

POZNÁMKY:

- Provedení pokládky, křížení tras a hloubkové poměry musí být provedeny dle ČSN 73 600! souvisejících předpisů, případně dle stanovisek dotčených orgánů.
- Stavba je povinna řídit se vyhláškou č. 268/2009 Sb. a stavebním zákonem č. 183/2006 dalšími platnými platnými normami ČR.
- Přesná poloha a výška rohových ventilů, nástěnek, baterií a sifonů bude upřesněna ve výk části interiérů
- Připojovací potrubí je provedeno z trubek a tvarovek z odhlučněného polypropylenu.
- Potrubí venkovní kanalizace a vnitřních ležatých svodů je provedeno z trubek a tvarovek hrdlových KG z tvrdého PVC.
- Případné odskoky stoupacího potrubí bude provedeno koleny 45° s mezikusem 250 mm.
- Dopojení nálevek se sifonem bude provedeno pomocí hadic pro odvod kondenzátu
- Projektová dokumentace řeší pouze vnitřní rozvody splaškové kanalizace. Venkovní potrubí likvidace dešťové vody zůstává stávající
- Nové ležaté potrubí vnitřní kanalizace (pod základovou deskou) bude vedeno v trase původ potrubí, popř. na základě situace na stavbě – před začátkem prací nutno ověřit hloubky nápojných bodů (mezi horní hranou potrubí a spodní hranou základové desky nutno dodrž min.150mm)
- Před začátkem prací nutno zjistit přesné body napojení na stávající potrubí a jejich dime
- Čistící kusy nutno umístit na každé stoupačce cca 1m nad podlahou – nutno zajistit přís revizními dvířky
- JEDNÁ SE O DOKUMENTACI PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A NÁSLEDNÝ VÝBĚR ZHOTOVITELE. NUTN VYPRACOVAT REALIZAČNÍ PD!
- NA STAVBĚ NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

OZN. REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL	PODPIS	DATUM
c)				
b)				
a)				

0,000 = Podlaha 1NP I.Stupně ZŠ

PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP	OPRÁVNĚNÁ OSOBA
Ing. Jan Funda	Bc. Luděk Nedělka	Bc. Luděk Nedělka	Ing. Václav Petrů

ERPLAN PROJEKČNÍ ATELIÉR
U Borové 69
580 01 Havlíčkův Brod

STAVEBNÍK	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek		
NÁZEV AKCE	**Nejdek, ZŠ nám. Karla IV. - celková rekonstrukce**	MÍSTO AKCE	**náměstí Karla IV. 423, 362 21 Nejdek**
NÁZEV ČÁSTI	**D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA**	Č. POPISNÉ	423, 119, 708, 562
		Č. POZEMKU	st. 505, st. 562, st. 230/1, st. 230/2
		KAT. ÚZEMÍ	Nejdek
OBSAH VÝKRESU	**Objekt SO02 Kanalizace - Půdorys 4.NP**		

DATUM	**02/2021**
REVIZE	
ÚČEL	**DSP+DVZS**
MĚŘÍTKO	**1:50**
KÓTY	mm
INT. ČÍSLO	**I23002018**
ČÍSLO VÝTISKU	
FORMÁT	**594x420**
POŘ. ČÍSLO	**D.1.4.1.25**