




3+NPE 400V/50Hz, TN-S



Pi=20,3kW
 $\beta=0,45$
Pp=9,1kW
Is=18,5A
Ik''=1,48kA
Ikm=2,7kA

ROZVADĚČ ZAPUŠTĚNÝ INSTALAČNÍ
PRO 48 MODULŮ

PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP	OPRÁVNĚNÁ OSOBA	 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod	ČÍSLO VÝTISKU
Ing. Libor Lahodný	Ing. Libor Lahodný	Bc. Luděk Nedělka	Ing. Libor Lahodný		
STAVEBNÍK	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek			DATUM	06/2021
NÁZEV AKCE	Nejdek, ZŠ nám. Karla IV. – celková rekonstrukce		MÍSTO AKCE	REVIZE	
			náměstí Karla IV. 423, 362 21 Nejdek	ÚČEL	
NÁZEV ČÁSTI	D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Č. POPISNÉ	423, 119, 708, 562	FORMÁT
			Č. POZEMKU	st. 505, st. 562, st. 230/1, st. 230/2	
			KAT. ÚZEMÍ	Nejdek	2xA4
OBSAH VÝKRESU	ROZVADĚČ SERVER RSE			KÓTY	
				mm	
				INT. ČÍSLO	POŘ. ČÍSLO
				I23002018	D.1448i