


PAVILON 1 - HOSPODÁŘSKÝ - 1.NP  
měřítko 1:50



PAVILON 1 - HOSPODÁŘSKÝ		
POPIS MÍSTNOSTÍ		
M.Č.	MÍSTNOST	m <sup>2</sup>
107	Byt - předsiň	9,70
108	Byt - komora	2,30
109	Byt - WC	1,44
110	Byt - koupelna	2,62
111	Byt - hala	9,93
112	Byt - obývací pokoj	20,30
113	Byt - kuchyň	6,80
114	Byt - pokoj	14,45
115	Byt - ložnice	14,45
116	Byt - pokoj	6,90
117	Ředitelna	10,50
118	Vedoucí stravování	13,00
119	Předsiň	6,10
120	Prádelna 1	24,70
121	Prádelna 2	16,80
122	Prádelna 3	8,88
123	Prádelna - sklad	4,07
124	Technická místnost	8,01
125	Jídelna zaměstanců	13,06
126	Kuchyň - umývárna nádobí	7,92
127	Kuchyň - varna	24,52
128	Kuchyň - přípravná	8,77
129	Kuchyň - sklad 1	8,55
130	Kuchyň - sklad 2	9,45
131	Kuchyň - šatna zaměstnanců	11,20
132	Chodba	29,15
133	Vstupní hala	9,61
134	Sklad	3,36
135	Sklad	3,43
136	Úklid	1,26
137	WC	2,66

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:  
při poruše - automatickým odpojením  
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním

Projektant:	Klimešová Miroslava		Vedoucí zakázky:	Ing. Jan Dušek		
<div>DPT</div> <div>projekty</div>	Objednatel:	Město Nejdek		Zakázka č.:	2021/64	
	Zakázka:	Nejdek, Mateřská škola Závodu Míru 1247, minimalizace radonu v objektu		Stupeň:	JDS	
	Dokumentace/část:	D1.4.2. Silnoproudá elektrotechnika		Datum:	24.9.2021	
				Měřítko:	1:50	
		PAVILON 1 - HOSPODÁŘSKÝ - 1.NP			Formát:	8A4
					4	

