

měřítko 1:50

313

312

311

SPOJOVACÍ CHODBA

CYKY-J 3x1.5 - VZT5B/ventilátor z rozvaděče RH (PAVILON 1-HOSPODÁŘSKÝ)
— vedeno v liště IHD 25x15 —

VZT5B
ventilátor
0,06kW/230V

210

211

202


201

PAVILON 2 - 1.NP - SLUNÍČKA

POPIS MÍSTNOSTÍ

<i>M.Č.</i>	<i>MÍSTNOST</i>	<i>m²</i>
201	<i>Izolace</i>	7,90
202	<i>Pracovna</i>	44,70
203	<i>Lehárna</i>	54,10
204	<i>Letní WC</i>	2,40
205	<i>Úklid</i>	2,30
206	<i>WC</i>	4,90
207	<i>Umývárna</i>	14,90
208	<i>Šatna - děti</i>	14,90
209	<i>Šatna - zaměstnanci</i>	6,90
210	<i>Vstup</i>	15,50
211	<i>Výdej jídel</i>	8,40
212	<i>Sklad hraček</i>	2,90
213	<i>Sklad lehátek</i>	3,30
214	<i>Sklad</i>	1,20
215	<i>Sklad</i>	1,80

LEGENDA:



Volný vývod třífázový - dle popisu

Volný vývod jednofázový - dle popisu

Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20

Střídavý přepínač pod omítku, řaz.6, 10A/250V, IP20

Označení svítidla	Název	Světelné zdroje
A	Vestavné čtvercové LED svítidlo, opálový kryt, 220x220mm	1 x LED, 19W, 2000lm, Ra80, 4000K

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:

3+NPE str. 50Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:

při poruše - automatickým odpojením

doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním

Projektant:	Klimešová Miroslava	Vedoucí zakázky:	Ing. Jan Dušek			
<div>DPT</div> <div>projekty</div>	Objednatel:	Město Nejdek			Zakázka č.:	2021/64
	Zakázka:	Nejdek, Mateřská škola Závodu Míru 1247, minimalizace radonu v objektu			Stupeň:	JDS
					Datum:	24.9.2021
					Měřítko:	1:50
	Dokumentace/část:	D1.4.2 Silnoproudá elektrotechnika			Formát:	A4
PAVILON 2 - SLUNÍČKA - 1.NP						5