



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3x400V/230V, stř.50Hz/TN-C-S
3 PEN stř.50Hz, 400V/TN-C
3 NPE stř.50Hz, 400V/TN-S
1 NPE stř.50Hz, 230V/TN-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :
STUPEŇ OCHRANY – ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
– DOPLNĚNÁ : PROUDOVÝ CHRÁNIC
: DOPLNŮJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

<div>ELEKTROPLAN s.r.o.</div> <div>PROJEKTY A REALIZACE STAVEB A ZAŘÍZENÍ ELEKTRO</div> <div>TEL: 353 567 665 FAX: 353 590 737 MOBIL: 602 115 924 IC: 263 94 472 360 06 KARLOVY VARY, LOKETSKA 12</div>					
VYPRACOVAL		Bc.PRŮSKÝ	ZODP.PROJ.		REMÍŠOVSKÝ
INVESTOR		MĚSTO NEJDEK, NÁMĚSTÍ KARLA IV. 239, 36221 NEJDEK			
STANBA	REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JIDELNY				
	ZŠ NÁM.KARLA IV, NEJDEK				
	MĚŘITKO				
	STUPEŇ				
Část	D.1.4.4 – ZAŘÍZENÍ ELEKTRO				
OBSAH	PŘEHLEDOVÉ SCHEMA NAPÁJENÍ				č.v.
	D.1.4.4–3				

TEL: 353 567 665
FAX: 353 590 737
MOBIL: 602 115 924
IČ: 263 94 472
360 06 KARLOVY VARY,
LORETSKÁ 12