

PROTOKOL

o určení vnějších vlivů:

vypracovaný odbornou komisí v K.Varech dne 18.5.2016

Složení komise:

Předseda: Ing.I.Pichlová - HIP, stavební projektant
Členové: M.Remišovský - elektro projektant
P.Matoušek - projektant VZT
M.Dvořák - projektant gastro

Název objektu:

ZŠ nám.Karla IV., Nejdek - stravovací provoz

Použité podklady:

1. Dokumentace stavební části budovy
2. ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí
Část 4-51: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - ochrana před úrazem elektrickým proudem
3. ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí
Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - všeobecné předpisy
4. Projekt gastro technologie

Popis objektu:

Jedná se o přízemní budovu částečně podsklepenou. V objektu se nachází :

- 1.PP - skladové prostory a strojovna VZT, místnost pro škrabku brambor, sociální zázemí (umývárna, WC, šatny)
- 1.NP - kancelář, varna, výdej jídel, mytí nádobí, jídelna, sociální zařízení (WC)

Rozhodnutí:

Viz přílohu „Vlivy určené v jednotlivých prostorech“.

Ostatní prostory neuvedené v příloze jsou považovány za prostory normální.

Závěr:

Protokol o vnějších vlivech byl vypracován na základě půdorysných plánů poskytnutých dodavatelem stavební části projektové dokumentace a projektu gastro. Po zahájení užívání objektu musí provozovatel provést přezkoumání vnějších vlivů na základě skutečného užívání jednotlivých místností a prostorů. V případě změny užívání prostor je nutné provést přezkoumání vnějších vlivů a následně také požadavků na el.instalaci.

Datum sepsání protokolu: 18.5.2016

Podpisy členů komise:

předseda:



členové komise:

