

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32

Váš dopis zn:  
Ze dne: 10. 6. 2016  
Číslo jednací: KHSKV 07510/2016/HDM  
Vyřizuje: Jana Háčková  
Telefon: 355 328 271  
E-mail: [jana.hackova@khskv.cz](mailto:jana.hackova@khskv.cz)  
Datum: 27. 6. 2016

Ing. Irena Pichlová  
Projektová kancelář PS  
Bří Čapků 550  
362 21 Nejdek ✓

## **Nejdek, ZŠ nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek – „Rekonstrukce školní jídelny ZŠ nám. Karla IV., Nejdek“ - závazné stanovisko k projektové dokumentaci**

Na základě žádosti Města Nejdek, náměstí Karla IV 239, 362 21 Nejdek, IČO: 00254801 doručené dne 10. 6. 2016 zastoupeného zmocněncem paní Ing. Irenou Pichlovou (Projektová kancelář PS, IČO: 72253134), dle plné moci ze dne 17. 3. 2016, posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech jako dotčený orgán ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“), ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh na výše uvedenou akci.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby „Rekonstrukce školní jídelny ZŠ nám. Karla IV., Nejdek“ na adrese ZŠ nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek se

**souhlasí.**

### **Odůvodnění:**

Dne 10. 6. 2016 byla na Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech doručena žádost Města Nejdek, náměstí Karla IV 239, 362 21 Nejdek, IČO: 00254801, zastoupeného zmocněncem paní Ing. Irenou Pichlovou o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci „Rekonstrukce školní jídelny ZŠ nám. Karla IV., Nejdek“ na adrese ZŠ nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek. Projekt byl vypracován firmou Projektová kancelář PS, Bří Čapků 550, IČ: 72253134 v dubnu 2016 pod zakázkovým číslem PS – 14/2016.

Projektová dokumentace řeší komplexní rekonstrukci vnitřních prostor školní jídelny s kuchyní. Souhrnně lze konstatovat, že bude provedena výměna vnitřních dveří, výměna obkladů, opravy omítek, nové nášlapné vrstvy podlah, dělicí stěny na WC, výměna všech zřizovacích předmětů včetně gastro zařízení kuchyně a bude osazen nový výtah. Bude provedena nová vnitřní kanalizace, rozvody vody, elektroinstalace, vzduchotechniky a vytápění.

V 1. PP bude provedena nová izolace proti vodě složená z mineralizovaných asfaltových pásů s vložkou ze skelných vláken a následně nátěrem asfaltovou penetrací. V 1. PP bude nově v hrubé přípravně zeleniny osazeno umyvadlo a stůl s dvojdřezy. Nově vznikne v suterénních prostorech

hygienické zázemí pro učně (šatna, záchod s předsíňkou a umyvadlem). Sklady potravin budou vybaveny regály.

V 1. NP se nachází varná kuchyně, sklady odpadů a potravin, kancelář vedoucího školní jídelny, školní jídelna a hygienické zázemí pro žáky školy. V prostorech stravovacího zařízení nově vznikne sklad odpadů vybavený chladícím zařízením. Kuchyň bude nově dispozičně uspořádána na jednotlivé úseky (příprava masa a vajec s chladícím zařízením a dřezem, příprava čisté zeleniny s chladícím zařízením a dřezem, příprava těst, mytí kuchyňského nádobí, varný blok včetně dvou konvektomatů a úsek hotových pokrmů). V kuchyni bude k dispozici jedno umyvadlo a jedna výlevka kombinovaná s umyvadlem. Výdejna navazující na kuchyň bude obsahovat dvě vodní lázně, chlazenou vitrínu, umyvadlo a samostatně úsek pro oddělené mytí stolního nádobí s myčkou. V jídelně budou nově osazena tři umyvadla a k dispozici vznikne v prostorech hygienického zázemí pro žáky úklidová místnost vybavená výlevkou.

Součástí stavebních úprav bude nově nainstalovaná vzduchotechnika. VZT jednotka bude osazena ve strojovně v 1. PP. Přívod čerstvého vzduchu bude zajišťovat VZT jednotka přes fasádu objektu v úrovni 1. PP. Znehodnocovaný vzduch bude vyfukován potrubím nad střechu objektu. Přívodní a odtahové potrubí bude vedeno pod stropem větraných prostor. Znehodnocený vzduch z kuchyně, umývárny nádobí a výdeje jídel bude odtahován pomocí nerezových digestoří osazených nad varným centrem, nad výdejními vanami a nad myčkou nádobí. Z ostatních prostor stravovacího provozu bude vzduch odtahován pomocí kruhových plastových ventilů. Prostor skladu odpadů a hygienická zařízení budou odvětrávána podtlakově. V prostorech, kde nebude osazeno nucené větrání, bude větrání přirozené - okny. Všechna umyvadla, dřezy a výlevky budou osazena bateriemi s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody. Osvětlení bude provedeno zářivkovými svítidly. Osvětlenost jednotlivých prostor bude dle předložené PD v souladu s normou ČSN EN 12464-1.


Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (dále jen „KHS KK“) přezkoumala důvodnost této žádosti v návaznosti na písemný materiál s ní předložený a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.

#### **KHS KK připomíná,**

že před zahájením užívání stavby musí být orgánu ochrany veřejného zdraví předložen protokol o výsledcích laboratorního rozboru pitné vody z vnitřního vodovodního řádu, a to v rozsahu krácené analýzy, prokazující splnění požadavků přílohy č. 1 vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších změn.

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje  
se sídlem v Karlových Varech ①  
Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary  
oddělení hygieny dětí a mladistvých Karlovy Vary



Mgr. Lenka Klečková  
Vedoucí oddělení hygieny  
dětí a mladistvých Karlovy Vary

Příloha:  
1x PD