

MODERNIZACE UČEBEN V BUDOVĚ ZŠ NEJDEK, KARLOVARSKÁ, P.O.

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 (ZE DNE 3.2.2023)

Druh zakázky: stavební práce
Režim zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu

Název zadavatele: Město Nejdek Sídlo: Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek IČO: 00254801 DIČ: CZ00254801
Statutární zástupce: Ludmila Vocelková, starostka města E-mail: starostka@nejdek.cz Tel.: +420 778 540 798
Datum: 3.2.2023

Vážený,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací („ZD“) sděluje následující dodatečné informace a reaguje tak i na dotazy účastníků ke shora uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané v režimu zakázky malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Vzhledem k tomu, že se jedná o reakci na dotazy, které již byly zodpovězeny v rámci dodatečných informací č. 1, případně se jedná o dotaz, kde je upřesněna specifikace jedné jediné položky, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Ta je nadto stanovena od počátku delší, než je povinná lhůta pro podání nabídek pro tento typ zakázky.

REAKCE NA DOTAZY ÚČASTNÍKŮ

Dotaz účastníka 4	Obracím se na vás s prosbou o vysvětlení položek 35; 79; 118 a 182 vždy se jedná o položku napsanou jako žaluzie. Ve výkazu výměr u nich je pouze uvedeno, že se jedná o pouze o kusy, není zde uveden žádný rozměr ani žádná další specifikace. Z výkresu je patrné, že se jedná asi o venkovní žaluzii. Prosím vás tedy o vysvětlení těchto položek z důvodu velkých rozdílů cen v rozměrech a provedení žaluzií.
Vysvětlení zadavatele	Vysvětlovali jsme v dodatečných informacích č. 1. Dokládáme specifikaci žaluzií, je zde uveden i rozměr (ten musí být na stavbě samozřejmě ověřen). <ul style="list-style-type: none">• Barva bude naceněna ze základního (bezpříplatkového) vzorníku RAL daného výrobce (například bílá barva).• Lamela ve tvaru „C“, hliníková, šířka 60 mm• Postranní lišty hliníkové

- Systém pro dodatečnou montáž

Počítačová učebna:

		<p>VENKOVNÍ ŽALUZIE ROZMĚRY: NA OKNA ROZMĚRU - 2 200 x 2 100 mm - LAMELY TVARU "C" - ŽALUZIE BUDOU VEDENY V POSTRANÍCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH - ŽALUZIE BUDOU ELEKTRICKY OVLÁDANÉ</p> <p>NUTNĚ PŘESNĚ ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ</p>	3
---	---	--	---


Školní dílny:


		<p>VENKOVNÍ ŽALUZIE ROZMĚRY: NA OKNA ROZMĚRU - 2 380 x 1 700 mm - LAMELY TVARU "C" - ŽALUZIE BUDOU VEDENY V POSTRANÍCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH - ŽALUZIE BUDOU ELEKTRICKY OVLÁDANÉ</p> <p>NUTNĚ PŘESNĚ ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ</p>	5
---	---	--	---

Jazyková učebna:

		<p>VENKOVNÍ ŽALUZIE ROZMĚRY: NA OKNA ROZMĚRU - 2 200 x 2 160 mm - LAMELY TVARU "C" - ŽALUZIE BUDOU VEDENY V POSTRANÍCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH - ŽALUZIE BUDOU ELEKTRICKY OVLÁDANÉ</p> <p>NUTNĚ PŘESNĚ ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ</p>	3
--	--	--	---

Fyzika a chemie:

		<p>VENKOVNÍ ŽALUZIE ROZMĚRY: NA OKNA ROZMĚRU - 2 200 x 2 160 mm - LAMELY TVARU "C" - ŽALUZIE BUDOU VEDENY V POSTRANÍCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH - ŽALUZIE BUDOU ELEKTRICKY OVLÁDANÉ</p> <p>NUTNĚ PŘESNĚ ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ</p>	5
---	---	--	---

											
Dotaz účastníka 5	Obracím se na vás s prosbou o specifikaci položek 53 až 55. U těchto položek se velmi špatně odhaduje, jaké vybavení a jaké množství trubek se má bourat nebo měnit.										
Vysvětlení zadavatele	<p>Vysvětlovali jsme v dodatečných informacích č. 1.</p> <table border="1" data-bbox="395 1003 1442 1621"> <tr> <td data-bbox="395 1003 459 1205">53</td> <td data-bbox="459 1003 699 1205">Demontáž dřezů, včetně jejich odpojení od rozvodů vody a kanalizace</td> <td data-bbox="699 1003 1442 1205">V učebně se nachází 7 ks umyvadel/dřezů (ve středovém panelu a u katedry). Dřezy se přestěhují v rámci areálu školy, nesmí se poškodit. Dokládáme dále fotografií dané učebny.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1209 459 1330">54</td> <td data-bbox="459 1209 699 1330">Demontáž přívodu vody a vedení odpadu</td> <td data-bbox="699 1209 1442 1330">U těchto 7 ks zařizovacích předmětů proběhne demontáž vodovodního a kanalizačního potrubí vč. likvidace.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1335 459 1621">55</td> <td data-bbox="459 1335 699 1621">Nové rozvody vody a odpadů, včetně napojení na nové zařizovací předměty</td> <td data-bbox="699 1335 1442 1621">V novém stavu se nachází celkem 6 ks zařizovacích předmětů (viz výkresová část PD). Vzhledem k tomu, že původní rozvody se demontují (viz položka 54), tak k novým zařizovacím předmětům budou provedeny nové rozvody vodovodu a kanalizace. Napojení na stávající přívod (odvod) v podlaze. Samotné zařizovací předměty nejsou zahrnuty v realizaci stavby – bude je dodávat dodavatel nábytku.</td> </tr> </table>		53	Demontáž dřezů, včetně jejich odpojení od rozvodů vody a kanalizace	V učebně se nachází 7 ks umyvadel/dřezů (ve středovém panelu a u katedry). Dřezy se přestěhují v rámci areálu školy, nesmí se poškodit. Dokládáme dále fotografií dané učebny.	54	Demontáž přívodu vody a vedení odpadu	U těchto 7 ks zařizovacích předmětů proběhne demontáž vodovodního a kanalizačního potrubí vč. likvidace.	55	Nové rozvody vody a odpadů, včetně napojení na nové zařizovací předměty	V novém stavu se nachází celkem 6 ks zařizovacích předmětů (viz výkresová část PD). Vzhledem k tomu, že původní rozvody se demontují (viz položka 54), tak k novým zařizovacím předmětům budou provedeny nové rozvody vodovodu a kanalizace. Napojení na stávající přívod (odvod) v podlaze. Samotné zařizovací předměty nejsou zahrnuty v realizaci stavby – bude je dodávat dodavatel nábytku.
53	Demontáž dřezů, včetně jejich odpojení od rozvodů vody a kanalizace	V učebně se nachází 7 ks umyvadel/dřezů (ve středovém panelu a u katedry). Dřezy se přestěhují v rámci areálu školy, nesmí se poškodit. Dokládáme dále fotografií dané učebny.									
54	Demontáž přívodu vody a vedení odpadu	U těchto 7 ks zařizovacích předmětů proběhne demontáž vodovodního a kanalizačního potrubí vč. likvidace.									
55	Nové rozvody vody a odpadů, včetně napojení na nové zařizovací předměty	V novém stavu se nachází celkem 6 ks zařizovacích předmětů (viz výkresová část PD). Vzhledem k tomu, že původní rozvody se demontují (viz položka 54), tak k novým zařizovacím předmětům budou provedeny nové rozvody vodovodu a kanalizace. Napojení na stávající přívod (odvod) v podlaze. Samotné zařizovací předměty nejsou zahrnuty v realizaci stavby – bude je dodávat dodavatel nábytku.									
Dotaz účastníka 5	Prosím o vysvětlení těchto položek a také položky 281. Zde nelze nějak určit, o co se jedná nebo je to duplicitní položka se záložkou elektro. Prosím o objasnění.										
Vysvětlení zadavatele	<p>Vysvětlovali jsme v dodatečných informacích č. 1.</p> <table border="1" data-bbox="395 1749 1442 1995"> <tr> <td data-bbox="395 1749 523 1995">281</td> <td data-bbox="523 1749 847 1995">Elektroinstalace</td> <td data-bbox="847 1749 1442 1995">Tato položka byla odstraněna, jelikož byla zdvojena (položka byla chybně uvedena součtově listu Stavba i po položkách na listu Elektro). V souvislosti s tím se mění i předpokládaná hodnota stavby, která klesá o 1.121.278,17 Kč bez DPH.</td> </tr> </table>		281	Elektroinstalace	Tato položka byla odstraněna, jelikož byla zdvojena (položka byla chybně uvedena součtově listu Stavba i po položkách na listu Elektro). V souvislosti s tím se mění i předpokládaná hodnota stavby, která klesá o 1.121.278,17 Kč bez DPH.						
281	Elektroinstalace	Tato položka byla odstraněna, jelikož byla zdvojena (položka byla chybně uvedena součtově listu Stavba i po položkách na listu Elektro). V souvislosti s tím se mění i předpokládaná hodnota stavby, která klesá o 1.121.278,17 Kč bez DPH.									
Dotaz účastníka 5	Prosím o upřesnění dále položky 262 jelikož tato položka není součástí výpisu prvku máme se u této položky řídit popisem položky 148, která je zmíněná ve výpisu prvků?										

Vysvětlení zadavatele	<p>Dveře položka 148: Jedná se o dveře na výkrese D.1.1.2.4 PŮDORYS - DÍLNA SE VSTUPNÍ CHODBOU Jsou popsány ve výpise dveří D.1.1.2.16</p> <p>Dveře položka 262: Jedná se o dveře na výkrese D.1.1.2.6 PŮDORYS - HLAVNÍ SCHODIŠTĚ Zde bohužel výpis není, ve výpisu se na ně zapomnělo. Nicméně v půdorysu jsou a jsou i okótované. Zde upřesňujeme specifikaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dveře 800/1970 levé• Ocelová zárubeň, 2x syntetický nátěr, barva dle výběru investora (sjednocení s ostatními zárubněmi na chodbě)• Dveře dutinkové odlehčená dřevotříška (DTD dutinková). Povrch CPL folie, barva bílá.• Rozetové kování kulaté (nerez), zámek včetně stavební vložky cylindrické. 3x klíč. Provedení koule/klika.• Dubový práh, 2x lak transparentní
----------------------------------	---

S pozdravem

Ludmila Vocolková
starostka města Nejdek