

Specifikace materiálu měření a regulace
REVITALIZACE KEMPU LESÍK-VODNÍ ZDROJ

Elektroinstalace - materiál	počet	cena MJ bez DPH	
Rozváděč MaR dle výkresové dokumentace	1 ks		
Ochrana proti běhu nasucho - T1+2 (UPA CONTROL 0,37kW / 400V)	1 ks		
Plovákový spínač s volným koncem 10m (zapínací kontakt)	2 ks		
Plovákový spínač s volným koncem 10m (rozpínací kontakt)	2 ks		
Krabice vč. Svorkovnice IP 66, 8sv	2 ks		
Zásuvka 230VAC, 16A, IP 54 - jednoduchá	5 ks		
Kabeláž - materiál			
Kabel CYKY-J 3x1,5 mm ²	50 m		
Kabel CYKY-J 4x1,5 mm ²	90 m		
Kabel CYKY-J 5x1,5 mm ²	50 m		
Kabel CYKY-J 4x10 mm ²	25 m		
Chráníčka prům.40mm	70 m		
Trubka pevná prům.20mm včetně příchytek a MM	70 m		
Vodič CY 4 mm ² z/ž	100 m		
Zemní svorka (Bernard s Cu páskem, ZSA 16, ZUP 16, ZS 10, ZS 4) k pospojování	16 ks		
Uzemnění a hromosvod - materiál	počet	cena MJ bez DPH	
Drát Al prům.10 mm. (21kg = 100m)	10 m		
Pásek FeZn 30x4 mm. (50kg = 52m)	60 m		
Svorka křížová pásek-pásek SR-2	4 ks		
Svorka křížová pásek-drát SR-3	4 ks		