



Legenda stávajícího zařízení distribuční soustavy NN

- Jb–betonový sloup – stávající
- PS–pojistková skříň – stávající
- Stávající nadzemní vedení NN
- Stávající kabelová přípojka NN

Legenda stavby ČEZ Distribuce, a.s. č. IV–12–0018080  
Nejdek, KV, Pozorka, p.č.1950, kabel NN

- Pojistková skříň – projektovaná
- Projektované kabelové vedení NN

- Přípojka NN – kabel CYKY–J 4x10 v trubce Kopoflex KF 09040
- Rozvaděč RVO
- Kabel CYKY–J 4x10 v trubce Kopoflex KF 09040 + drát FeŽn d8mm
- LED svítidlo 16W, IP65, 2700K, 1950lm, 0,25A např. Q–LUX(MINI) 16\_1950\_2700K\_STRADA na žárově zinkovaném, 5m, bezpaticovém stožáru
- Pojistková skříň – projektovaná
- Chránička Kopodur KD 09110
- Uzemňný bod
- Stávající svítidlo SHC na betonovém sloupu
- Katastrální mapa
- Geodetické zaměření
- Hrana komunikace

Stávající sítě

- Kabel NN
- Kabel sdělovací
- Plynovod – VTL
- Nadzemní vedení NN
- Nadzemní vedení VN
- Nadzemní sdělovací vedení
- Nadzemní vedení VO

Legenda ochranných pásem

- VTL plynovod – 4m
- Telekomunikační vedení SEK – 1,5m
- Energetická vedení VN a NN – 1m
- Nadzemní vedení VN – 7(10)m od kraj.vodiče

Zakreslené sítě jsou zaneseny jen orientačně, dle vyjádření jejich správců.  
Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytyčení stávajících podzemních zařízení jednotlivými provozovateli uvedených sítí  
Napěťová soustava: 3+PEN str. 400/230V, TN–C  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem:  
– automatickým odpojením od zdroje  
– uzemněním

Elektroprojekce Vincibr s.r.o. Sadovská 60, 362 63 Dalovice				Mob.: 606692850	
Vedoucí projektant:		Vypracoval:		Technická kontrola:	
Martin Vincibr		Leopold Vlk			
				Vedoucí zakázky:	
Stavebník: Město Nejdek, Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek					
Stavba:				Datum	11/2021
Pozorka, p.č.1960/1				Stupeň PD	DŮŘ/DPS
Část:				Měřítko	1 : 500
Veřejné osvětlení				Zakázka č.	079-20E
Název výkresu: Koordinační situační výkres				Číslo výkresu: C.3	