



Legenda veřejného osvětlení

- Kabel CYKY-J 4x10 v trubce Kopoflex KF 09040 + drát FeZn d8mm
- LED svítidlo Q-EL PRO, Q-LUX(MINI)-16_1950_STRADA-2X2-ME WIDE1_(LH351B), 2700K, 16W, 1950lm na 5m žárově zinkovaném bezpaticovém stožáru bez výložníku
- PS - pilíř s přípojkovou skříní SS100/NKE1P-C
- Nový stožár č.1/typ svítidla/výška stožáru/délka výložníku
- Chránička Kopodur KD 09110
- Uzemňný bod
- SS - stávající svítidlo VO na střešníku
- Katastrální mapa
- Geodetické zaměření
- Hrana komunikace

Legenda projektu ČEZ Distribuce - kNN

- Rozpojovací skříň - projektovaná
- PS-pojistková skříň - projektovaná
- Projektované kabelové vedení NN
- RE-elektroměrový rozvaděč - stávající
- Dp-stávající dřevěný sloup NN
- Střešník - stávající

Zakreslené sítě jsou zaneseny jen orientačně, dle vyjádření jejich správců. Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytýčení stávajících podzemních zařízení jednotlivými provozovateli uvedených sítí. Napěťová soustava: 3PEN stř. 400/230V, TN-C Ochrana před úrazem elektrickým proudem: - automatickým odpojením od zdroje - uzemněním

	Leopold Vlk ELEKTROPROJEKTY		Lesní 942 Chodov 357 35	IČO: 733 97 598 telefon: 604 358 616 mail: l-vlk@volny.cz	číslo paré :	
	kraj:	Karlovarský			zakázka :	ELV-21-009
	obec :	Nejdek			datum :	9/2021
	investor :	město Nejdek náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek			stupeň projektu : DÚR/DRS	formát : 3xA4
Nejdek Luční ulice Veřejné osvětlení					navrhl :	
					Leopold Vlk	
					odpovědný projektant :	
					Stanislav Brychta	
					soubor:	
					situace VO 21-009.dwg	
Příloha:					měřítko:	číslo výkresu
Situační výkres montáže rozvodu veřejného osvětlení					1:500	D.1.4.1.2
Projekt je duševním majetkem autora, nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jí předán či jinak s ním nakládáno bez jeho písemného souhlasu.						