



# **PŘÍLOHA K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ** **Souhlas vlastníka pozemku dle § 184a stavebního zákona** **s navrhovaným stavebním záměrem**

p.p.č. 3179/2, k.ú. Nejdek  
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje p.o.  
Chebská 282, 356 01 Sokolov

## **Legenda veřejného osvětlení**

- Kabel CYKY-J 4x10 v trubce Kopoflex KF 09040 + drát FeZn d8mm
- LED svítidlo Q-EL PRO, Q-LUX(MINI)-16\_1950\_STRADA-2X2-ME WIDE1\_(LH351B), 2700K, 16W, 1950lm na 5m žárově zinkovaném bezpatcovém stožáru bez výložníku
- PS - pilíř s přípojkovou skříní SS100/NKE1P-C
- Katastrální mapa

Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje  
příspěvková organizace  
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01  
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023

Zakreslené sítě jsou zaneseny jen orientačně, dle vyjádření jejich správců.  
Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytýčení stávajících podzemních zařízení jednotlivými provozovateli uvedených sítí.  
Napěťová soustava: 3PEN stř. 400/230V, TN-C  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem:  
- automatickým odpojením od zdroje  
- uzemněním

	<b>Leopold Vlk</b> ELEKTROPROJEKTY		Lesní 942 Chodov 357 35 IČO: 733 97 598 telefon: 604 358 616 mail: l-vlk@volny.cz	číslo paré : <b>5</b>
	kraj:	Karlovarský	zakázka : ELV-21-009	
	obec :	Nejdek	datum : 9/2021	
	investor :	město Nejdek náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	stupeň projektu : DÚR/DRS	formát : 3x A4
<b>Nejdek</b> Luční ulice Veřejné osvětlení				navrhl : Leopold Vlk odpovědný projektant : Stanislav Brychta soubor : situace VO 21-009.dwg
Příloha: Katastrální situace				měřítko : 1:500 číslo výkresu : C.2

Projekt je duševním majetkem autora, nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jí předán či jinak s ním nakládáno bez jeho písemného souhlasu.



**Martina Sobotková**  
U Porcelánky 1012  
357 35 Chodov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
KSÚSKK/SÚ- /2020-Sch

VYŘIZUJE/LINKA  
Schillerová/606690455

OTOVICE  
11.10.2021

**Vyjádření ke stavbě „Nejdek, Luční – veřejné osvětlení“**

Dle předložené dokumentace se jedná o vybudování nového veřejného osvětlení (VO) zemním kabelem v délce 25m. Kabel bude veden podél komunikace č. III/21047 cca v km 10,430 – 10,455

- práce v tělese silnice budou prováděny v období od 1.4. do 31.10. za dopravního opatření stanoveného příslušným silničním správním úřadem
- podélné uložení do krajnice silnice v hloubce s minimálním krytím 1,0 m
- povrch výkopu bude upraven do původního stavu, zásypový materiál u výkopů bude zhutnitelný a hutnění bude prováděno po vrstvách max. 30 cm, krajnice bude řádně zhutněna
- v případě uložení kabelu do příkopu, bude příkop v celé délce zadlážděn
- před vydáním stavebního povolení bude s investorem uzavřena **Smlouva o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby – zařízení (US)**, na základě které bude účtována záloha na jednorázovou úhradu za omezení vlastnických práv stavbou na dotčeném pozemku, dle platného sazebníku úhrad
- před zahájením stavebních prací bude se zvláštním uživatelem (zhotovitelem stavby) uzavřena **Smlouva o technických podmínkách a poplatku za omezené užívání (ZUS)**, která slouží současně jako podklad pro vydání rozhodnutí o zvláštním užívání silničního správního úřadu. K žádosti o smlouvu ZUS použije zvláštní uživatel „Formulář žádosti o vydání technických podmínek ke zvláštnímu užívání“, který je k dispozici na webových stránkách [www.ksusk.cz](http://www.ksusk.cz)
- před započatím zásahu do silničního pozemku a po jeho skončení bude s naší organizací sepsán protokol o předání a převzetí silnice za účasti jak stavebníka (investora), tak zhotovitele
- investor, resp. vlastník zařízení bude odpovídat po celou dobu existence tohoto zařízení za veškeré škody na majetku KSÚS KK, které vzniknou v přímé souvislosti se zařízením
- smlouva o věcném břemeni bude uzavřena toliko na základě písemné žádosti investora (vlastníka) stavby, podané po jejím dokončení a geometrickém zaměření, a to s vlastníkem pozemku

Při splnění výše uvedených podmínek dáváme ke stavbě předběžný souhlas. Toto vyjádření neslouží samostatně jako souhlas s vydáním územního souhlasu, územního rozhodnutí nebo stavebního povolení.

Gabriela Schillerová a údržba silnic  
správní inspekce  
Karlovarského kraje  
příspěvková organizace  
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary  
č. ú.: 78-2496840247/0100

tel.: 352 356 104 - podatelna  
tel.: 352 356 101 - sekretariát  
fax: 352 621 666

e-mail: [podatelna@ksusk.cz](mailto:podatelna@ksusk.cz), [DIČ: CZ70947023](mailto:DIČ: CZ70947023)  
IČ: 70947023  
DIČ: CZ70947023

Kontaktní adresa:  
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje  
příspěvková organizace  
Chebská 282  
356 04 Dolní Rychnov

Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 114