



— Kabel CYKY-J 4x10 v trubce Kopoflex
KF 09040 + drát FeZn d8mm

⊗
LED svítidlo Q-EL PRO, Q-LUX(MINI)-16_1950_STRADA-2X2-ME
WIDE1_(LH351B), 2700K, 16W, 1950lm
na 5m žárově zinkovaném bezpaticovém stožáru bez výložníku

☒ PS – pilíř s přípojkovou skříní SS100/NKE1P-C

NS1/5m Nový stožár č.1/typ svítidla/výška stožáru/délka výložníku

⏏ Uzemněný bod

-30m- Vzdálenost mezi stožáry

- - - Stávající nadzemní vedení VO

⊗
● SS – stávající svítidlo VO na střešníku NN

● Stávající dřevěný sloup NN+VO

Napěťová soustava: 3PEN stř. 400/230V, TN-C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

- automatickým odpojením od zdroje
- uzemněním

	Leopold Vlk ELEKTROPROJEKTY			Lesní 942 Chodov 357 35	IČO: 733 97 598 telefon: 604 358 616 mail: l-vlk@volny.cz	číslo paré :	
	kraj:	Karlovarský				zakázka :	ELV-21-009
	obec :	Nejdek				datum :	9/2021
	investor :	město Nejdek náměstí Karla IV. 239, 362 21 Neidek				stupeň projektu : DUŘ/DRS	formát : 2xA4
Nejdek Luční ulice Veřejné osvětlení						navrhl :	
						Leopold Vlk	
						odpovědný projektant :	
						Stanislav Brychta	
						soubor:	schémata 21-009.dwg
Příloha: Schéma rozvodu veřejného osvětlení						měřítko:	číslo výkresu D.1.4.1.3
Projekt je duševním majetkem autora, nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jí předán či jinak s ním nakládáno bez jeho písemného souhlasu.							