















## Legenda veřejného osvětlení

- |   |  |
|---|--|
|  | Kabel CYKY-J 4x10 v trubce Kopoflex<br>KF 09040 + drát FeZn d8mm   |
|  | LED svítidlo Q-EL PRO, Q-LUX(MINI)-16_1950_STRADA-2X2-ME<br>WIDE1_(LH351B), 2700K, 16W, 1950lm<br>na 5m žárově zinkovaném bezpaticovém stožáru bez výložníku |
|  | PS – pilř s přípojkovou skříní SS100/NKE1P-C   |
| <b>NS1/5m</b>   | Nový stožár č.1/typ svítidla/výška stožáru/délka výložníku   |
|  | Chránička Kopodur KD 09110   |
|  | Uzemněný bod   |
|  | SS – stávající svítidlo VO na střešníku  |
|  | Katastrální mapa   |
|  | Geodetické zaměření  |
|  | Hrana komunikace   |

Legenda projektu ČEZ Distribuce – kNN

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
|  | Rozpojovací skříň – projektovaná      |
|  | PS–pojistková skříň – projektovaná    |
| <hr/>   |                                       |
|   | Projektované kabelové vedení NN       |
|  | RE–elektroměrový rozvaděč – stávající |
|  | Dp–stávající dřevěný sloup NN         |
|  | Střešník – stávající                  |

Zakreslené sítě jsou zaneseny jen orientačně, dle vyjádření jejich správců. Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytýčení stávajících podzemních zařízení jednotlivými provozovateli uvedených sítí.

Napěťová soustava: 3PEN stř. 400/230V, TN–C

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

- automatickým odpojením od zdroje
- uzemněním

	Leopold Vlk ELEKTROPROJEKTY			Lesní 942 Chodov 357 35	IČO: 733 97 598 telefon: 604 358 616 mail: l-vlk@volny.cz	číslo paré :		
	kraj: Karlovarský					zakázka : ELV-21-009		
	obec : Nejdek					datum : 9/2021		
	investor : město Nejdek náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek					stupeň projektu : DÚR/DRS	formát : 3xA4	
<div>Nejdek</div> <div>Luční ulice</div> <div>Veřejné osvětlení</div>							navrhl : Leopold Vlk	
							odpovědný projektant : Stanislav Brychta	
							soubor: situace V0 21-009.dwg	
							měřítko: 1:500	číslo výkresu C.3
Příloha: Koordinační situace								
Projekt je duševním majetkem autora, nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jí předán či jinak s ním nakládáno bez jeho písemného souhlasu.								