





## Legenda veřejného osvětlení

-  Kabel ČYKY-J 4x10 v trubce Kopoflex  
 LF 09040 + drát FeZn d8mm  
 LED svítidlo Q-EL PRO, Q-LUX(MINI)-16\_1950\_STRADA-2X2-ME  
 WIDE1\_(LH351B), 2700K, 16W, 1950lm  
 na 5m žárově zinkovaném bezpaticovém stožáru bez výložníku  
 PS - pilíř s přípojkovou skříní SS100/NKE1P-C  
 Katastrální mapa

Zakreslené sítě jsou zaneseny jen orientačně, dle vyjádření jejich správců. Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytýčení stávajících podzemních zařízení jednotlivými provozovateli uvedených sítí.

Napěťová soustava: 3PEN stř. 400/230V, TN–C

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

- automatickým odpojením od zdroje
- uzemněním

	Leopold Vlček ELEKTROPROJEKTY	Lesní 942 Chodov 357 35	IČO: 733 97 598 telefon: 604 358 616 mail: l-vlcek@volny.cz	číslo paré :
kraj:	Karlovarský	zakázka :	ELV-21-009	
obec :	Nejdek	datum :	9/2021	
investor :	město Nejdek náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	stupeň projektu :	DÚR/DRS	formát : 3xA4
		navrhl :	Leopold Vlček	
		odpovědný projektant :	Stanislav Brychta	
		soubor:	situace V0 21-009.dwg	
Příloha:	Katastrální situace	měřítko:	1:500	číslo výkresu <b>C.2</b>
Projekt je duševním majetkem autora, nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jí předán či jinak s ním nakládáno bez jeho písemného souhlasu.				