



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Územní odbor Karlovy Vary
Dopravní inspektorát



Č.j.: KRPK-77007-2/ČJ-2021-190306

Karlovy Vary 29. duben 2021

PRŮPIS
Výtisk č.: 1
Počet listů: 1
Přílohy: 1/PD

Martina Sobotková
Inženýrská Činnost ve výstavbě – příprava staveb
U porcelánky 1012
357 35 CHODOV

Stavba „Nejdek, Luční ulice - veřejné osvětlení“ – stavební stupeň DÚR /Územní řízení/ – žádost o stanovisko

K zn. 184/21

Žadatel: paní Sobotková

Dopravní inspektorát Policie České republiky v Karlových Varech (dále jen „DI K.Vary“) na základě Vaší žádosti doručené dne 29.10.2021 posoudil předloženou projektovou dokumentaci stavby pro potřeby řízení před příslušným stavebním úřadem na výše uvedenou stavbu.

DI PČR v souladu s ust. § 16 odst. 2b) zák. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění souhlasí s návrhem dopravního řešení výše uvedené stavby dle předložené PD pro sloučený stavební stupeň DÚR + DSP.

DI K.Vary dle § 16 odst. 2b) zák. 13/1997 Sb., jako dotčený orgán k trase stavby připomíná. Případné rozvodové skřínky nesmí zasahovat do rozhledových trojúhelníků dopravních napojení a stožáry VO musí být umístěné minimálně 0,5m od okraje a vně vozovky.

Dopravně inženýrská opatření včetně zvláštního užívání dotčených komunikací po dobu výstavby si zhotovitel před započtím prací projedná na příslušném silničním správním úřadě.

Vyřizuje: por. Bc. Bohuslav PAVLÍK
komisař



WERNER Petr 274 188
npor. Mgr. Petr MAREŠ
vedoucí DI