

Protokol č. 10/012020

o určení vnějších vlivů, vypracovaný Ing. Milanem Snopkem

V Sokolově dne 14. 10. 2020

Komise:

Předseda komise: Ing. Jan Schrader – zodpovědný projektant

Člen komise: Ing. Milan Snopek – projektant stavby

Jiří Vetchý - projektant elektro

Název akce:

PŘESTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V NEJDKU k.ú. Nejdek

Investor: Město Nejdek, nám. Karla IV, 239, 362 21 Nejdek

Podklady použité pro vypracování protokolu: podkladem pro vypracování protokolu byly informace a poznatky, týkající se provozu obdobně provozovaných zařízení, informace investora o předpokládaném provozu zázemí zimního stadionu.

Při zpracovávání protokolu byly použity tyto ČSN: ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-7-701.

Dále byly použity poznatky z podkladové projektové dokumentace firmy KONSTRUKT spol. s.r.o. Hradec Králové, PD Zastřešení a opláštění zimního stadionu v Nejdku z 03/2010

Popis objektu – nosný skelet tvoří ocelová konstrukce. Obvodové stěny jsou v přízemí vyzděné ve 2.NP jsou osazeny plechové segmenty s vnitřním zateplením. Ve vnitřních prostorách je udržována teplota v rozmezí +5°C až 25°C.

Protokol o stanovení vnějších vlivů řeší následující prostory:

- 1.05 - WC - muži
- 1.07 – Sprchy č.1
- 1.08 - Sprchy č.2
- 2.01 – Galerie
- 2.07 – Předsíň
- 2.08 – Sprchy
- 2.09 – WC
- 2.10 – Šatna
- 2.11 – Šatna
- 2.12 – Předsíň
- 2.13 - Sprchy
- 2.14 – WC
- 2.15 – Šatna
- 2.16 - Předsíň
- 2.17 – Sprchy
- 2.18 – WC

Popis využití místností:

Místnosti 2.NP č: 2.10, 2.11, 2.15,

výše uvedené místnosti jsou vnitřní prostory s udržovanou teplotou +5- +25°C. Výše uvedené prostory jsou bez jakékoliv výrobní činnosti, neovlivňující negativními vlivy el. instalaci ani provoz. el. zařízení. Provoz el. zařízení negativně nepůsobí na okolní prostředí. S ohledem na jednoznačné vnější vlivy těchto místností, které jsou ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 považovány za normální, není nutno vypracovávat povýše uvedené místnosti protokol o stanovení vnějších vlivů.

Ostatní prostory sociálních zařízení /místnosti se sprchami / - v místnostech jsou stanoveny zóny v souladu s ČSN 332000-7-701.

Ing. Jan Schrader

předseda komise