

# SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA

Akce: **Nejdek - MŠ Lipová, celková rekonstrukce - pavilon 1**

Zařízení č. : **1.7 - Hygienická zařízení - sklad 1.NP**

Pozice	Název, popis	Jednotka	Počet	Dodávková cena:		Montážní cena:	
				jedn.	celkem	jedn.	celkem
<b>1.7. 1</b>	Ventilátor axiální odtahový na zeď						
	typ: Decor 100 CZ						
	Množství vzduchu: Q = 50 m <sup>3</sup> /hod.; Při externí tlakové ztrátě: p = 25 Pa						
	P = 0,013 KW; U = 230 V	<b>Ks.</b>	<b>1</b>				
<b>1.7. 2</b>	Žaluziová klapka samotížná						
	typ: PER 100 W (bílá)	<b>Ks.</b>	<b>1</b>				
<b>1.7. 3</b>	<b>Kruhové potrubí:</b>						
	Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.						
	Rovné potrubí: Ø 100	<b>m.</b>	<b>1</b>				
<b>1.7. 4</b>	<b>Montážní materiál:</b>						
	Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče,						
	ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásy, těsnící materiál.	<b>Kg.</b>	<b>1</b>				
	<b>Mezisoučty:</b>						
	Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení:				-		
	Doprava:				-		
	<b>Zařízení č. 1.7 - Dodávka / Montáž:</b>						
	<b>Zařízení č. 1.7 - Celkem:</b>						