

List č. 1.

Tabulka základních údajů - Zařízení vzduchotechniky

Akce: ***Nejdek - Mateřská škola Lipová - Pavilon 1***Aktualizace: **28.01.2021**

Číslo zařízení	Název zařízení	Umístění prostoru	Umístění jednotky		Přívod m ³ /h	Odtah m ³ /h	El.energie - Přívod			El. energie - Odtah		
			Podlaží	místnost			P (KW)	U (V)	I (A)	P (KW)	U (V)	I (A)
1.1	Třída 1.NP - herna + ložnice	1.NP	1.NP	-	400	400	0,170	230	1,40	0,170	230	1,40
1.2	Všestranná herna 2.NP	2.NP	2.NP	-	680	680	0,385	230	2,50	0,385	230	2,50
1.3	Hygienická zařízení - děti 1.NP	1.NP	1.NP	-	-	430	-	-	-	0,133	230	0,56
1.4	Hygienická zařízení - personál 1.NP	1.NP	1.NP	-	-	280	-	-	-	0,053	230	0,21
1.5	Hygienická zařízení - děti 2.NP	2.NP	2.NP	-	-	330	-	-	-	0,053	230	0,21
1.6	Hygienická zařízení - personál 2.NP	2.NP	2.NP	-	-	130	-	-	-	0,026	230	0,11
1.7	Hygienická zařízení - sklad 1.NP	1.NP	1.NP	-	-	40	-	-	-	0,013	230	0,10
CELKEM:							0,555			0,833		

Celková energetická bilance pro vzduchotechniku

Celkem elektrická energie:	P =	4,99	KW
Současnost provozu:		1	
Výsledná elektrická energie:	P _E =	4,99	KW

List č. 2.

Tabulka základních údajů - Zařízení vzduchotechniky

Akce: *Nejdek - Mateřská škola Lipová - Pavilon 1*

Aktualizace: **28.01.2021**[illegible]