



Legenda stávajícího zařízení distribuční soustavy NN

- Jb–betonový sloup – stávající
- PS–pojistková skříň – stávající
- Stávající nadzemní vedení NN
- Stávající kabelová přípojka NN

Legenda stavby ČEZ Distribuce, a.s. č. IV–12–0018080
Nejdek, KV, Pozorka, p.č.1950, kabel NN

- Pojistková skříň – projektovaná
- Projektované kabelové vedení NN

Legenda veřejného osvětlení

- Přípojka NN – kabel CYKY–J 4x10 v trubce Kopoflex KF 09040
- Rozvaděč RVO
- Kabel CYKY–J 4x10 v trubce Kopoflex KF 09040 + drát FeŽn d8mm
- LED svítidlo 16W, IP65, 2700K, 1950lm, 0,25A např. Q–LUX(MINI) 16_1950_2700K_STRADA na žárové zinkovaném, 8m, bezpatcivém stožáru
- Pojistková skříň – projektovaná
- Chránička Kopodur KD 09110
- ⊕ Uzemňený bod
- 30m--- Vzdálenost mezi stožáry
- Stávající svítidlo SHC na betonovém sloupu
- Katastrální mapa
- Geodetické zaměření
- Hrana komunikace

Stávající sítě

- Kabel NN
- Kabel sdělovací
- Plynovod – VTL
- Nadzemní vedení NN
- Nadzemní vedení VN
- Nadzemní sdělovací vedení
- Nadzemní vedení VO

Zakreslené sítě jsou zaneseny jen orientačně, dle vyjádření jejich správců.
Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytyčení stávajících podzemních zařízení jednotlivými provozovateli uvedených sítí
Napěťová soustava: 3+PEN stř. 400/230V, TN–C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
– automatickým odpojením od zdroje
– uzemněním

Elektroprojekce Vincibr s.r.o.

Sadovská 60, 362 63 Dalovice

Mob.: 606692850

Vedoucí projektant:	Vypracoval:	Technická kontrola:	Vedoucí zakázky:
Martin Vincibr	Leopold Vlk		
Stavebník: Město Nejdek, Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek			
Stavba:			Datum
Pozorka, p.č.1960/1			11/2021
Část:			Stupeň PD
Veřejné osvětlení			DŮŘ/DPS
			Měřítko
			1 : 500
			Zakázka č.
			079–20E
Název výkresu: Situační výkres rozvodu veřejného osvětlení			Číslo výkresu: D.1.4.1.2