PAVILON 1

DETAILY - 1.N.P.

M 1:50





ZAŘÍZENÍ č. 1.1
TŘÍDA 1.NP
HERNA + LOŽNICE
V_P = 400 m³/h
V_0 = 400 m³/h

P_E = 0,34 KW (230 V)
VENTILÁTOR

P_E = 1,80 KW (230 V)
ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ

ZAŘÍZENÍ č. 1.3
HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ
DĚTI 1.NP
V_0 = 430 m³/h

P_E = 0,133 KW (230 V)
VENTILÁTOR



ZAŘÍZENÍ č. 1.4
HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ
PERSONÁL 1.NP
V_0 = 280 m³/h

P_E = 0,053 KW (230 V)
VENTILÁTOR



ZAŘÍZENÍ č. 1.7
HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ
SKLAD 1.NP
V_0 = 40 m³/h

P_E = 0,013 KW (230 V)
VENTILÁTOR



NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE I VÝKRES č. D.1.4.2-02 PŮDORYS 1.N.P.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Petr Matoušek	VYPRACOVAL: Jakub Matoušek	PETR MATOUŠEK **AIR GAS** *Projekt* Závodu míru 578, Karlovy Vary IČO: 670 95 798
INVESTOR:	Město Nejdek, Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	
OBJEDNAVATEL:	Ing. Irena Pichlová, Smetanova 467, 362 21 Nejdek	
AKCE: **NEJDEK - MŠ LIPOVÁ, CELKOVÁ REKONSTRUKCE PAVILON 1** **D.1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA**		ČÍSLO PARÉ:
KRAJ: Karlovarský	STUPEŇ PD: Dokumentace pro provádění stavby	MĚŘÍTKO: 1 : 50
DATUM: 02 / 2021	ZAK. ČÍSLO: AGP 48 / 2020	
OBSAH VÝKRESU: **DETAILY - 1.N.P.**		ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.4.2 - 04