

PŮDA

3.NP

3.NP

2.NP

2.NP

1.NP

1.NP

1.PP

1.PP

DR3.1 45U
SBOROVNA 107

VYBAVENÍ RACKU
DLE VÝKRESU Č.
D.1.4.5.6

Síťové spojení s vedlejšími ústřednami
směr DR2.3 - vyšší stupeň
kabel 4x2x0,8 trasa P60R

PŘÍVOD 230V
ZAJISTÍ SIL Z RH2

9xKabel 2x1,5, trasa P60R

max. výkon 147W

Kabel 4x2x0,8 trasa P60R

Kabel 4x2x0,8 trasa P60R

Vstup od řídicí ústředny
jednotného času
Kabel 4x2x0,8

3.Linka 9W

2.Linka 9W

1.Linka 21W

9.Linka 18W

8.Linka 15W









7.Linka 18W


6.Linka 15W

5.Linka 21W

4.Linka 21W

LEGENDA ER

ZNAČKA	NÁZEV
	REPRODUKTOR PODHLEDOVÝ xZ-číslo zóny, xW-výkon reproduktoru
	REPRODUKTOR NÁSTĚNÝ xZ-číslo zóny, xW-výkon reproduktoru
	REPRODUKTOR NÁSTĚNÝ, krytí min. IP54 xZ-číslo zóny, xW-výkon reproduktoru
	VEDENÍ LINKY REPRODUKTORŮ
	MIKROFONNÍ PULT
	ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA
	VEDENÍ MIKROFONNÍ STANICE
	VEDENÍ OVLÁDACÍHO PANELU

PROJEKTANT Ing. Libor Lahodný	KONTROLOVAL Ing. Libor Lahodný	HIP Bc. Luděk Nedělka	OPRAVNĚNÁ OSOBA Ing. Libor Lahodný	 PROJEKČNÍ ATELIER U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod	ČÍSLO VYTISKU
STAVEBNÍK Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	DATUM 05/2021			REVIZE	
NÁZEV AKCE Nejdek, ZŠ nám. Karla IV. – celková rekonstrukce	MÍSTO AKCE náměstí Karla IV. 423, 362 21 Nejdek			ÚČEL DSP+DPS	
NÁZEV ČÁSTI D.1.4.5 - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Č. POPISNÉ 423.119.708.562	Č. POZEMKU st. 505, st. 562, st. 230/1, st. 230/2	KAT. ÚZEMÍ Nejdek	MÉRÍTKO	FORMÁT 4xA4
ORSAH VÝKRESU BLOKOVÉ SCHÉMA EVAC	INT. ČÍSLO I23002018	POR. ČÍSLO D.1.4.5.8		KÓTY	mm