



- POZNÁMKY:
- VEŠKERÉ ROZVODY JSOU VEDENY VOLNĚ POD STROPEM POPR. V DRAŽCE VE ZDI (VE SNAZE ZACHOVAT V CO NEJVYŠŠÍ MÍŘE STAVAJÍCÍ VEDENÍ)
  - LEŽATÉ VEDENÍ PŘI PŘECHODU NOSNOU KONSTRUKCI BUDE OPATŘENO OCELOVOU CHRÁNICÍKOU.
  - VŠECHNY ROZVODY Z MÉDI BUDOU IZOLOVANE A MUSI UMOŽŇOVAT DILATACI A ODVZDUŠNITELNĚ (V NEJVYŠŠÍM MÍSTĚ OKRUHU)
  - VEŠKERÉ POTRUBÍ BUDE IZOLOVANE NAVLEKLOU TEPELNOU IZOLACÍ
  - VEŠKERÉ PROSTUPY ROZVODŮ A INSTALACI POŽÁRNĚ DĚLICÍMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY POMOCÍ MANŽET, TMELŮ A JINÝCH VÝROBKŮ, JEJICHŽ POŽÁRNÍ ODOLNOST JE URČENA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI PROSTUPOVÉ KONSTRUKCE V SOULADU S KAPITOLOU 11, ČSN 730802 – VIZ PBR
  - PŘEDÁVACÍ STANICE, ROZDĚLOVAČE S REGULAČNÍMI ARMATURAMI, REGULAČE APOD. ZŮSTAVAJÍ STAVAJÍCÍ, PD MAR NENÍ SOUČÁSTÍ PD!
  - JEDNÁ SE O DOKUMENTACI PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A NÁSLEDNÝ VÝBĚR ZHOTOVITELÉ. NUTNO VYPRACOVAT DILENSKOU (REALIZAČNÍ) DOKUMENTACI K PROVEDENÍ STAVBY!
  - NA STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

a)				
b)				
c)				
d)				
e)				
OZN. REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL	PODPIS	DATUM
0,000 = Podlaha 1NP i Stupně ZŠ				
PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP	OPRAVNĚNÁ OSOBA	ERPLAN Ing. Jan Fanda Bc. Lukáš Nedelka Bc. Lukáš Nedelka Ing. Václav Petru
STAVEBNÍK	Město Nepes, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nepes	MÍSTO AKCE	náměstí Karla IV. 423, 362 21 Nepes	
NÁZEV AKCE	Nejdek, ZŠ nám. Karla IV. - celková rekonstrukce	Č. POPISE	423, 119, 708, 562	REVIZE
NÁZEV ČÁSTI	D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ	Č. POZEMKU	st. 505, st. 562, st. 2301, st. 2302	ÚČEL
OBŠAH VÝKRESU	Objekt SO03 Půdorys 1.NP	KAT. ÚZEMÍ	Nepes	MEŘÍTKO
		INT. ČÍSLO	I23002018	FORMAT
		POR. ČÍSLO	D.1.4.2.12	