



POZNÁMKY:

LDP SYSTÉM
Ústředna lokální detekce požáru bude instalována na recepci v 1.NP m.102. Ústředna lokální detekce požáru musí vyhovovat ČSN 73 0875 čl. 4.12.4.

Použité samočinné hlásiče LDP musí splňovat ČSN EN 54–7. Hlásiče jsou v PD rozmístěny v souladu s požadavky ČSN 34 2710:2011. Při instalaci je nutné dodržet pokyny vycházející z tabulky 1 v oddílu 6.5.1.1 této normy.

Tlačítkové hlásiče budou instalovány ve výšce 1,2 – 1,5m. Použité hlásiče musí splňovat ČSN EN 54–11.

Kabeláže: E30/60 JE–H(St)H 3x2x0,8 – kruhová linka

CCTV SYSTÉM
IP dohledový video systém (uzavřený televizní okruh CCTV), zajišťující celkový přehled o dění v objektu. Kamery budou instalovány ve všech výstavních prostorech expozic. Finální rozmístění kamer je potřeba upravit dle skutečného rozmístění expozice, které není součástí projektové dokumentace. Navržené zařízení umožňuje pořizování záznamu.

Kabeláže: U/UTP CAT6

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	STROP	POZNÁMKA
301	SCHOD. PROSTOR	8,62	KERAMICKÁ DLAŽBA		
302	PROMÍTACÍ MÍST.	128,25	PRKNA NA SRAZ		
303	PŘEDSÍŇ	4,89	PRKNA NA SRAZ		
304	PŘEDSÍŇ WC	1,49	KERAMICKÁ DLAŽBA		
305	WC	1,49	KERAMICKÁ DLAŽBA		
306	TECHNICKÁ MÍST. VZT	11,10	PRKNA NA SRAZ		

Legenda značek

- ÚSTŘEDNA LDP
- TLAČÍTKOVÝ POŽÁRNÍ HLÁSIČ
- OPTICKO-TEPLOTNÍ POŽÁRNÍ HLÁSIČ
- OPTICKÝ POŽÁRNÍ HLÁSIČ
- POŽÁRNÍ SIRÉNA LINKOVÁ
- KAMERA CCTV
- ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ CCTV
- MONITOR CCTV

Akce:				HIP:	
MUZEUM NEJDEK - oprava a stavební úpravy				Ing. Martin Volný	
Zpracovatel PD:		Investor:		Autorizační razítko:	
 ICS-systémy s.r.o. ■ Hory 106, 360 01 Karlovy Vary ■ www.ics-kv.cz ■		Město Nejdek Adresa: Karla IV. 239, 362 21 Nejdek			
Místo stavby: nám. Karla IV. 238, 362 21 Nejdek, parc. č. 121/1, k. ú. Nejdek		Část: D.1.4.7.			
Název výkresu: PŮDORYS 3.NP - slaboproudé rozvody				Stupeň: DPS	
Zodp. projektant:	Projektant:	Navrhl:	Formát:	Příloha:	Kopie:
Jan Beran	Jan Dobranský	Jan Beran	4xA4	D.1.4.7.05	
Podpis:	Podpis:	Podpis:	Měřítko: 1:50	Datum: 03/2020	