

UCHYČENÍ PITRUBÍ:


- PEVNÝ BOD
- KLUZNÉ ULOŽENÍ
- KOMPENZÁTOR

LEGENDA ČAR:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ, MĚD
- VRATNÉ POTRUBÍ, MĚD

POZNÁMKA:

VEDENÍ POTRUBÍ POD STROPEM V 1.PP BUDE PROVEDENO POMOCÍ KONZOL, PŘÍPADNĚ ZÁVĚSŮ. TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ BUDE TL. 15, RESP. 20MM A BUDE POUŽITA TEPELNÁ IZOLACE TYPU MIRELON PRO.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT				PROJEKTANT AKCE			
<div>Jas</div> <div>Ing. Jan Schrader</div> <div>Kosmonautů 1906, 356 01 Sokolov</div> <div>IČ: 454 09 611, +420 352 605 346,</div>				<div></div> <div>Ing. Milan Snopek</div> <div>Švalburského 1729, 356 01 Sokolov</div> <div>IČ: 031 22 905 +420 723 769 862</div>			
VYPRACOVAL	MgA. Jan Nějemník	KRESLIL	MgA. Jan Nějemník	STUPEŇ	DPS	PARĚ:	
INVESTOR	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 36221 Nejdek			DATAUM	02/19		
KRAJ	Karlovarský	MT	Nejdek	ZAK.Č.	0352019		
AKCE:	ZMĚNA ZPŮSOBU VYTÁPĚNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU						
NEJDEK, CHODOVSKÁ Č.P. 465							
OBSAH:	ROZVINITÉ SCHEMA ÚT – S1						
				Č. VTKR.	D.1.4.2.5		