

UCHYČENÍ PITRUBÍ:



- PEVNÝ BOD
- KLUZNÉ ULOŽENÍ
- KOMPENZÁTOR

LEGENDA ČAR:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ, MĚD
- VRATNÉ POTRUBÍ, MĚD

POZNÁMKA:

VEDENÍ POTRUBÍ POD STROPEM V 1.PP BUDE PROVEDENO POMOCÍ KONZOL, PŘÍPADNĚ ZÁVĚSŮ. TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ BUDE TL 15, RESP 20MM A BUDE POUŽITA TEPELNÁ IZOLACE TYPU MIRELON PRO. V 2.NP OSADIT OT O ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		PROJEKTANT AKCE	
 Ing. Jan Schrader Kosmonauta 1906, 356 01 Sokolov IČ: 454 09 611, +420 352 605 346,		 Ing. Milan Snopek Švadinského 1729, 356 01 Sokolov IČ: 031 22 906 ■+420 723 769 862	
VYPRACOVAL	MgA. Jan Nějemník	KRESLIL	MgA. Jan Nějemník
INVESTOR	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 36521 Nejdek		
KRAJ	Karlovarský	MT	Nejdek
AKCE: ZMĚNA ZPŮSOBU VYTÁPĚNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NEJDEK, CHODOVSKÁ Č.P. 465		DATUM	02/19
		ZAK. Č.	0362019
		FORMÁT	A4
		MĚŘITKO	1:50
OBSAH: ROZVINITÉ SCHEMA ÚT – S2		Č. VÝK.	
			D.1.4.2.6