

LEGENDA:

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – odhlučněný systém (PP) (připojovací, odpadní, větrací potrubí uvnitř objektu – max. 100 °C)
- SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PVC – ČSN EN 1404-1 (svodné potrubí, potrubí mimo objekt – max. 100 °C)
- STÁVAJÍCÍ LEŽATÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

POZNÁMKY:

- Provedení pokládky, křížení tras a hloubkové poměry musí být provedeny dle ČSN 73 60(souvisejících předpisů, případně dle stanovisek dotčených orgánů.
- Stavba je povinna řídit se vyhláškou č. 268/2009 Sb. a stavebním zákonem č. 183/20(dalšími platnými platnými normami ČR.
- Přesná poloha a výška rohových ventilů, nástěnek, baterií a sifonů bude upřesněna ve vykresove části interiérů
- Připojovací potrubí je provedeno z trubek a tvarovek z odhlučněného polypropylenu.
- Potrubí venkovní kanalizace a vnitřních ležatých svodů je provedeno z trubek a tvarovek hrdlových KG z tvrdého PVC.
- Případné odskoky stoupacího potrubí bude provedeno koleny 45° s mezikusem 250 mm.
- Dopojení nálevek se sifonem bude provedeno pomocí hadic pro odvod kondenzátu
- Projektová dokumentace řeší pouze vnitřní rozvody splaškové kanalizace. Venkovní potrubí vč. likvidace dešťové vody zůstává stávající
- Nové ležaté potrubí vnitřní kanalizace (pod základovou deskou) bude vedeno v trase původního potrubí, popř. na základě situace na stavbě – před začátkem prací nutno ověřit hloubky nápojných bodů (mezi horní hranou potrubí a spodní hranou základové desky nutno dodržet krytí min.150mm)
- Před začátkem prací nutno zjistit přesné body napojení na stávající potrubí a jejich dimenzi!!!
- Čistící kusy nutno umístit na každé stoupačce cca 1m nad podlahou – nutno zajistit přístup revizními dvířky
- JEDNÁ SE O DOKUMENTACI PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A NÁSLEDNÝ VÝBĚR ZHOTOVITELE. NUTNO VYPRACOVAT REALIZAČNÍ PD!
- NA STAVBĚ NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

OZN. REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL	PODPIS	DATUM
c)				
b)				
a)				

0,000 = Podlaha 1NP I.Stupně ZŠ

PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP	OPRÁVNĚNÁ OSOBA
Ing. Jan Funda	Bc. Luděk Nedělka	Bc. Luděk Nedělka	Ing. Václav Petrů

ER PLAN projektový ateliér
U Borové 69
580 01 Havlíčkův Brod

STAVEBNÍK	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek		
NÁZEV AKCE	**Nejdek, ZŠ nám. Karla IV. - celková rekonstrukce**	MÍSTO AKCE	**náměstí Karla IV. 423, 362 21 Nejdek**
NÁZEV ČÁSTI	**D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA**	Č. POPISNÉ	423, 119, 708, 562
		Č. POZEMKU	st. 505, st. 562, st. 230/1, st. 230/2
		KAT. ÚZEMÍ	Nejdek
OBSAH VÝKRESU	**Objekt SO02 Kanalizace - Půdorys 1.PP**		

ČÍSLO VÝTISKU			
DATUM	**02/2021**		
REVIZE			
ÚČEL	**DSP+DVZS**		
MĚŘÍTKO	**1:50**	FORMÁT	**594x297**
KÓTY	mm		
INT. ČÍSLO	**I23002018**	POŘ. ČÍSLO	**D.1.4.1.20**